Bauzentrum München

Landeshauptstadt
München
**Referat für Gesundheit
und Umwelt**

Landeshauptstadt München, Referat für Gesundheit und Umwelt
Bayerstr. 28a, 80335 München

Dr.-Ing. Georg Kronawitter
Mitglied im BA 15 Trudering-Riem
Stadtrat a. D. der Landeshauptstadt München
Tangastraße 28
81827 München

**Umweltvorsorge
Bauzentrum München
RGU-UW 113**

Bayerstr. 28a
80335 München
Telefon: 089 233-47712
Telefax: 089 233-47705
Zimmer: 4047
Sachbearbeitung:
Herr Gräbel
E-Mail:
bauzentrum.rgu@muenchen.de

Ihr Schreiben vom	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
			22.07.2014

Einbau von Rücklauf-Temperaturbegrenzern

Sehr geehrter Herr Dr. Kronawitter,

zur grundsätzlichen Bewertung der von Ihnen aufgegriffenen Fragestellung haben sich die Abteilungen Hygiene und Umweltmedizin sowie Umweltvorsorge meines Hauses intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Nunmehr kann ich Ihnen die folgende Stellungnahme zum nachträglichen Einbau von Rücklauf-Temperaturbegrenzern in Heizungsanlagen übermitteln:

Der Einbau von Rücklauf-Temperaturbegrenzern kann bei nicht regelkonform ausgelegten Heizungsanlagen einen hygienischen Betrieb der zentralen Warmwasserbereitung verhindern, wenn der unbegrenzte Fernwärme-Volumenstrom z. B. nur etwa 2 Stunden am Tag zur Verfügung gestellt wird. Diese Aussage trifft auch für die nicht entsprechend den technischen Anschlussbedingungen ausgelegten Heizungsanlagen in Fernwärmegebieten zu.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Lorenz
berufsmäßiger Stadtrat